



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen  
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Gemeinde Greng  
De Castella-Platz 19  
3280 Greng

Eingang: 06.05.20						PSZ
MH	MM	RL	MT	BW	GR	CL
		Mail				X

Service de la sécurité alimentaire et  
des affaires vétérinaires SAAV  
Amt für Lebensmittelsicherheit  
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratorium

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00, F +41 26 305 80 09  
www.fr.ch/lsvw

Givisiez, den 01 Mai 2020

E-mail: saav-cc@fr.ch

## ANALYSENBERICHT

V 2

Auftragsnummer:  
20-FR-17154

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Gemeinde Greng  
Probenahme am : 28.04.2020 Ausgeführt von : Herr Jakob BERGER  
Wetterbedingungen : Meteo der letzten 24 Stunden: leichter Niederschlag

Eingang : 28.04.2020

### ERGEBNISSE



Probennummer: 20-64726 - Trinkwasser im Verteilernetz

Sektor : 001 - Verteilernetz Greng  
Probenahmeort : 10 - Müller Martin, Paradiesli, ; De Castella-Platz ; Greng

### Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LC-M-537-015	Farbe*		farblos	farblos
FR-LC-M-537-018	Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm	651 ± 13	
FR-MO-ISO 7027	Trübung	UT/F	0.2 ± 0.03	max. 1.0
FR-LC-M-537-037	Nitrit	mg/L	<0.05	max. 0.50
FR-LC-M-537-037	Nitrat	mg/L	23 ± 1	max. 40
FR-LC-M-537-038	Ammonium	mg/L	<0.05	max. 0.10
FR-LC-M-537-039	Gesamthärte	°fH	37.1 ± 1.4	
FR-LC-M-537-038	Calcium	mg/L	118 ± 5	
FR-LC-M-537-038	Magnesium	mg/L	19 ± 0.5	

### Mikrobiologische Analysen

Methode-N°	Parameter	Einheit	Ergebnis	Norm
FR-LB-M-530-004	Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	8	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	KBE/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	KBE/100 ml	0	max. 0

max: Maximum, min: Minimum

\*: Der Parameter wurde mit Hilfe einer nicht akkreditierten Methode gemessen.

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

#### GEBÜHREN

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung vom 19. August 2014 über den Tarif der Kosten des Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KLSVWV, SGF 821.30.16) werden Ihnen Gebühren in Rechnung gestellt.

Gebühr : 222.75 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



Yves YERLY  
Kantonaler Trink- und Badewasserinspektor

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht darf auch nicht teilweise ohne Erlaubnis des Autors veröffentlicht werden.