



Gemeinde Greng

WASSERVERSORGUNG

PLAN DER TRINKWASSERINFRASTRUKTUREN PTWI

Öffentliche Vernehmlassung mit Publikation im Amtsblatt Nr. ... vom

Vom Gemeinderat der Gemeinde Greng angenommen am

Der/Die Gemeindeschreiber/in

Der/Die Gemeindepräsident/in

Durch die Direktion der Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) genehmigt am

Der Staatsrat, Direktor / Die Staatsrätin, Direktorin

Geplantes Leitungsnetz Situation 1:5'000

ribi
sa ingénieurs
hydrauliciens

GrandPlaces 14
Tél: 026 / 322 12 17
Av. Juste-Olivier 19bis
Tél: 021 / 617 64 42

1700 - Fribourg
fribourg@ribi.ch
1006 - Lausanne
lausanne@ribi.ch

Plan Nr
1362PIEP-P(11630)
Format
60 x 84 cm
Gezeichnet:
Avril 2020 - MF

Kontrolliert:
Geändert:
28.08.2020 - MF
Geändert:
28.03.2022 - MF

Legende :

- Bestehende Anlagen und Leitungen ; ausser Betrieb
- Bestehende Anlagen und Leitungen von Dritte
- Geplante Anlagen und Leitungen
- Gemeindegrenze

Bestehendes + geplantes Netz :

Nummer **xx**
Druck **8.5**
Hydrant mit Nummer und statischem Druck



Andere Elemente :

- Fassungsbereiche (S1)
- Engere Schutzzonen (S2)
- Weitere Schutzzonen (S3)
- Bauzonen

Allgemeine Anmerkung:
Alle neuen Leitungen (inklusive Ersatz der bestehenden Leitungen) müssen mit einem minimalen Innendurchmesser von 125 mm installiert werden.
Als Ziel oder bei Gelegenheit müssen ausserdem alle Leitungen aus Eternit, Grauguss und Stahl ersetzt werden, zum Beispiel gleichzeitig mit anderen Infrastrukturen.

